屋根30分耐火認定 FP030RF-1802(1)~(9):断熱亜鉛鉄板委員会

上葺材: 0.6~1.2mm+下葺材: 0.6~1.2mm(ステンレス製不可)

断熱材:グラスウールt=100mm又はt=50mm×2層 10kg/m ³ (JIS A9521)

断熱金具:固定式に限定(ダンボ100のみ)ボルト・ハイセットM8@200

ワンサイドボルト:鋼製スリーブ品(ブチルゴム系パッキン)@630以下

最大梁間: 2500mm以下 下葺タイトフレーム t = 2.3mm ~ 4.5mm 溶接長20mm以上

裏貼材 : G ・ガラス繊維シート断熱材 t = 5 mm ~ 1 0 mm

裏貼材 : P ・無機質高充填フォームプラスチック t = 4 mm ~ 1 0 mm

貼付位置	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
上葺材	無し	無し	G	G	無し	Р	Р	G	Р
下葺材	無し	G	無し	G	Р	無し	Р	Р	G

